

Gebäude

Adresse	Ginsterweg 2a
Gebäudetyp · Baujahr	EFH · 2020
Wohnfläche	198 m²

Primärenergie — Gebäude vs. Referenzgebäude

Q_P Gebäude	55 kWh/(m²·a)	erfüllt
Grenzwert GEG (0,55 · Q_P,ref — EH 55)	71 kWh/(m²·a)	
Q_P Referenzgebäude (100 %)	129,1 kWh/(m²·a)	
H'_T Gebäude / Referenz	0,21 / 0,33 W/(m²·K)	erfüllt

Bauteil-U-Werte (informativ — Nachweis über Referenzgebäude)

Bauteil	U [W/(m²·K)]	Grenzwert	
aussenwand	0,13	"d 0 , 2 4	erfüllt
dach	0,15	"d 0 , 2	erfüllt
bodenplatte	0,09	"d 0 , 3	erfüllt
fenster	0,95	"d 1 , 3	erfüllt

' Anforderungen eingehalten